

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)				ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり				別紙1のとおり	
採取した年月日	平成28年5月18日		平成28年11月5日		平成28年11月5日	
測定結果が得られた日	平成28年5月31日		平成28年11月18日		平成28年12月6日	
硫黄酸化物	0.014未満	(m ³ N/h)	0.015未満	(m ³ N/h)	ダイオキシン類測定結果	0.16ng-TEQ/m ³
ばいじん	0.008未満	(g/m ³ N)	0.008未満	(g/m ³ N)		
塩化水素	22	(mg/m ³ N)	24	(mg/m ³ N)		
窒素酸化物	150	(ppm)	120	(ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいじん (6カ月に1回以上)				ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり				別紙1のとおり	
採取した年月日	平成29年4月14日		平成29年10月31日		平成29年10月31日	
測定結果が得られた日	平成29年4月25日		平成29年11月10日		平成29年12月7日	
硫黄酸化物	0.015未満	(m^3/h)	0.014未満	(m^3/h)	ダイオキシン類測定結果	0.31ng-TEQ/ m^3
ばいじん	0.009未満	(g/m^3)	0.008未満	(g/m^3)		
塩化水素	75	(mg/m^3)	29	(mg/m^3)		
窒素酸化物	140	(ppm)	100	(ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	平成30年4月10日	平成30年10月29日	平成30年10月29日	
測定結果が得られた日	平成30年4月19日	平成30年11月13日	平成30年12月6日	
硫黄酸化物	0.015未満 (m ³ N/h)	0.059 (m ³ N/h)	ダイオキシン類測定結果	0.67ng-TEQ/m ³
ばいじん	0.009未満 (g/m ³ N)	0.01未満 (g/m ³ N)		
塩化水素	29 (mg/m ³ N)	86 (mg/m ³ N)		
窒素酸化物	90 (ppm)	83 (ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日				
測定結果が得られた日				
硫黄酸化物	(m ³ N/h)	(m ³ N/h)	ダイオキシン類測定結果	0.67ng-TEQ/m ³
ばいじん	(g/m ³ N)	(g/m ³ N)		
塩化水素	(mg/m ³ N)	(mg/m ³ N)		
窒素酸化物	(ppm)	(ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

廃棄物焼却発電設備フロー

